



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алашского,
Граховского и Кизнерского районов
427790, г. Можга, ул. Можгинская, 120, телефон (факс) 8(34139) 3-21-13
e-mail: mojgpn@mchs-18.ru

г. Можга

«09» августа 2018 г.

Предписание № 22/109/1/1-13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №25
оздоровительной направленности города Можги», заведующему МБДОУ «Детский сад №25 оздо-
ровительной направленности города Можги» Величинской Елене Витальевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №22/109 от «31» июля 2018 г., выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алашского, Граховского и Кизнерского районов Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «06» августа 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «06» августа 2018 г. и с 14 ч. 00 мин. «09» августа 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «09» августа 2018 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 оздоровительной направленности города Можги». Юридический адрес: Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Кирова, д.55, осуществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г.Можга, ул.Кирова, д.55.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Житников Антон Сергеевич
совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад №25 оздоровительной направленности города Можги» Величинской Еленой Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
22/109/1/1-1	Уклон и ширина наружных пожарных лестниц	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123, п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009;	01.08.2019 г.	

	стниц не соответствует нормам (второй этаж).	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.		
22/109/1/1-2	Эвакуационные выходы из музыкального зала расположены не рассредоточено (выходят в один коридор).	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123, п.4.2.4 СП 1.13130.2009: При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки).	01.08.2019 г.	
22/109/1/1-3	В противопожарной преграде (перекрытии) установлен люк для выхода на чердак размером менее 0,6х0,8 метра (фактически 56х50 м.)	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123, п.7.5, 7.6., 7.7 СП 4.13130.2013: На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.1, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6х0,8 метра. 7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. В зданиях и сооружениях классов Ф1,	01.08.2019 г.	

		Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0.6x0.8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	
22/109/1/1-4	Для отделки лестничной клетки применяются материалы с высоким классом пожарной опасности (дерево).	Основание: ст.134 ч.6 ФЗ №123; Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2019 г.
22/109/1/1-5	На имеющихся наружных лестницах отсутствуют перила установленные с двух сторон.	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123, п.6.12* СП 118.13330.2012*; В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 2:1. Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 1:1. Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков.	01.08.2019 г.
22/109/1/1-6	Дверь эвакуационного выхода из помещения старшей группы на наружную лестницу, дверь подготовительной группы, дверь физиокабинета открывается не по направлению выхода из здания (два дверных полотна в разные стороны).	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.3 ФЗ №123, п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.08.2019 г.
22/109/1/1-7	На дверях складского помещения в средней группе отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	Основание: п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. и введенные в действие с 01.09.2012 г. (далее по тексту ППР-12 №390);	01.08.2019 г.

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
22/109/1/1-8	Расстояние от светильника для хранящихся предметов менее 0,5 м. (складское помещение в средней группе, кабинет завхоза).	Основание: п.343 ППР-12 №390: Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.	01.08.2019 г.	
22/109/1/1-9	Кабинет логопеда не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123: п.1.2 приложение А1 СП 5.13130.2009: Свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке.	01.08.2019 г.	
22/109/1/1-10	Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют действительности.	Основание: п.7 ППР-12 №390: В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.08.2019 г.	
22/109/1/1-11	Внутренняя лестница рядом с помещением кухни не оборудована ограждениями с перилами.	Основание: ст.4 ч.3, ч.1 ст.3 ФЗ №123, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестнич-	01.08.2019 г.	

22/109/ 1/1-12	Заполнение проема в противопожарной преграде между медицинским кабинетом и бывшем изолятором не имеет требуемого предела огнестойкости.	Основание: ч.3 ст.87, ч.3, 13 ст.88,ст.14 ч.3, ч.1 ст.6 ФЗ №123, Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к ФЗ№123.	01.08.2019 г.
22/109/ 1/1-13	В помещении дворника допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	Основание: п.42 в) ППР-12 №390: Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.08.2019 г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору
Житников А.С.

(должность фамилия, инициалы инспектора)


«08» августа 2018 г.


Предписание для исполнения получил:


Введенный Введен Введен

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» август 2018 г.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ЦРЦ МЧС России г. Москва - 8-499-499-89-89
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


Введенный